

令和元年度一般廃棄物処理施設 維持管理状況の公表について

(南越清掃組合 第2清掃センター)

令和2年度 3月末現在の状況
(令和2年3月31日)

1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく
一般廃棄物処理施設（焼却施設）維持管理状況の公表について
2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく
一般廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理状況の公表について



南越清掃組合

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく
一般廃棄物処理施設（焼却施設）維持管理状況の公表について

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号イに基づく資料

○処分した廃棄物の種類

施 設 名	処分した廃棄物の種類
南越清掃組合 第2清掃センター	可燃性一般廃棄物及び可燃性粗大破砕物（切断物を含む）

○処分した一般廃棄物の各月ごとの数量（焼却量）

施 設 名	単 位	令和元年度												合 計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
南越清掃組合 第2清掃センター	t	529.63	675.26	530.72	666.77	629.48	513.52	641.74	609.99	487.27	423.11	284.56	469.91	6,461.96



2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ロに基づく資料

○燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度の測定を行った位置

施 設 名	測 定 項 目	測 定 位 置
南越清掃組合 第2清掃センター	燃焼室中の燃焼ガス温度	燃焼室出口
	集じん器に流入する燃焼ガス温度	ろ過式集じん器入口
ごみ焼却施設	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ろ過式集じん器出口

○燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度の測定結果の得られた年月日

施 設 名	測 定 項 目	測 定 結 果 の 得 ら れ た 年 月 日
南越清掃組合 第2清掃センター	燃焼室中の燃焼ガス温度	1ヶ月間の測定結果について、測定を行った月の翌月の1日
	集じん器に流入する燃焼ガス温度	1ヶ月間の測定結果について、測定を行った月の翌月の1日
ごみ焼却施設	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	1ヶ月間の測定結果について、測定を行った月の翌月の1日

○燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度の測定結果（1ヶ月平均値）

施設名	項 目	単 位	令和元年度												平均値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
南越清掃組合	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	847	845	856	842	837	865	848	846	852	844	829	842	846
第2清掃センター	集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	193	198	200	200	202	200	195	189	188	186	186	191	194
ごみ焼却施設	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	38	35	44	35	35	40	40	39	58	43	41	59	42

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ハに基づく資料

○冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った時期

施 設 名	設 備 名	堆 積 し た ば い じ ん の 除 去 を 行 っ た 時 期
南越清掃組合 第2清掃センター	燃焼ガス冷却設備	灰排出機により随時除去（一定速度）
	排ガス処理設備	ろ過式集じん器の差圧により逆洗除去（自動）

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ニに基づく資料

○煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度、ばい煙量又はばい煙濃度の測定に係る排ガスを採取した位置

施 設 名	測 定 項 目	排 ガ ス を 採 取 し た 位 置
南越清掃組合 第2清掃センター	ダイオキシン類濃度	煙突中間ステージ サンプルングロ
	ばい煙量又はばい煙濃度	煙突中間ステージ サンプルングロ

○煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度の測定に係る排ガスを採取した年月日、測定結果の得られた年月日、測定結果

施 設 名	項 目	単 位	年 月 日 ・ 結 果 等	
南越清掃組合 第2清掃センター ごみ焼却施設	排ガスを採取した年月日	—	令和元年6月20日	令和元年11月21日
	測定結果の得られた年月日	—	令和元年7月29日	令和2年 1月 7日
	ダイオキシン類濃度測定結果	ng-TEQ/Nm3	1.9	0.94
	基準値	ng-TEQ/Nm3	5	5

○煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の測定に係る排ガスを採取した年月日、測定結果の得られた年月日、測定結果

施設名	項 目	単 位	令和元年度												平均値	基準値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
南越清掃組合 第2清掃センター ごみ焼却施設	排ガスを採取した年月日	—	4月18日	5月16日	6月20日	7月18日	8月22日	9月12日	10月28日	11月21日	12月19日	1月16日	2月20日	3月5日	—	—
	測定結果の得られた年月日	—	5月10日	5月31日	7月4日	8月2日	9月6日	9月27日	11月12日	12月6日	1月8日	1月31日	3月6日	3月23日	—	—
	ばいじん濃度O2「12%」換算	g/Nm3	<0.028	<0.025	<0.023	<0.026	<0.026	<0.028	<0.032	<0.026	<0.025	<0.026	<0.025	<0.027	<0.026	0.15
	硫黄酸化物排出量	Nm3/h	0.58	0.61	<0.42	<0.42	<0.41	0.830	0.73	<0.44	0.72	0.62	<0.43	<0.43	0.68	65
	窒素酸化物濃度O2「12%」換算	ppm	120	150	130	120	130	140	150	140	120	130	120	130	132	250
	塩化水素濃度O2「12%」換算	mg/Nm3	52	50	13	28	25	42	56	<13	97	40	<12	42	45	700
	全水銀	mg/Nm3		7.0			1.4			3.7			5.1		4.3	50

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく
一般廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理状況の公表について

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号イに基づく資料

○埋め立てた一般廃棄物の種類

施 設 名	埋め立てた廃棄物の種類
埋立処分地施設（管理型）	焼却灰、不燃ごみ
適正閉鎖最終処分場	焼却灰、不燃ごみ、瓦礫等（H17.7.31埋立完了） H26.9.18 福井県による廃止確認完了

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施 設 名	品目	単 位	令和元年度												合 計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
埋立処分施設（管理型）	焼却灰	t	284.88	271.48	216.82	260.92	243.71	222.36	244.03	216.08	206.98	195.52	181.11	199.31	2,743.20
	不燃ごみ	t	52.91	89.27	60.93	75.01	39.22	55.73	77.84	75.95	39.86	44.71	38.54	47.81	697.78
	合 計	t	337.79	360.75	277.75	335.93	282.93	278.09	321.87	292.03	246.84	240.23	219.65	247.12	3,440.98

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ロに基づく資料

[illegible]

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ハに基づく資料

[illegible]

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料

<埋立処分地施設（管理型）>

○地下水（モニタリング井戸No1）

項 目	単 位	令和元年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月9日	9月12日	10月10日	11月12日	12月12日	1月16日	2月13日	3月12日	
		4月24日	5月23日	6月17日	7月16日	8月14日	9月18日	10月21日	11月14日	12月18日	1月20日	2月18日	3月17日	
電気伝導率	mS/m	36.0	35.0	36.0	36.0	38.0	38.0	38.0	34.0	41.0	41.0	40.0	39.0	－
塩化物イオン	mg/L	18.0	18.0	18.0	18.0	19.0	19.0	20.0	20.0	21.0	21.0	21.0	19.0	－

項 目	単 位	令和元年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
						8月9日								
						8月19日								
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L					0.4								
カドミウム（Cd）	mg/L					<0.0003								0.01
全シアン（CN）	mg/L					不検出								不検出
鉛（Pb）	mg/L					<0.002								0.01
六価クロム（Cr6+）	mg/L					<0.02								0.05
ヒ素（As）	mg/L					<0.005								0.01
総水銀（T-Hg）	mg/L					<0.0005								0.0005
アルキル水銀（R-Hg）	mg/L					不検出								不検出
P C B	mg/L					不検出								不検出
ジクロロメタン	mg/L					<0.002								0.02
四塩化炭素	mg/L					<0.0002								0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004								0.004
1,1-ジクロロエタン	mg/L					<0.002								0.02
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.0005								1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006								0.006
トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								0.03
テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005								0.01
1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0002								0.002
チウラム	mg/L					<0.0006								0.006
シマジン	mg/L					<0.0003								0.003
チオベンカルブ	mg/L					<0.002								0.02
ベンゼン	mg/L					<0.001								0.01
セレン	mg/L					<0.002								0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					0.02								10
フッ素	mg/L					0.1								0.8
ホウ素（B）	mg/L					0.11								1
1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								0.05
塩化ビニルモノマー	mg/L					<0.0002								0.002
1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								0.04

項 目	単 位	令和元年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
									11月12日					
									12月9日					
ダイオキシン類	pg-TEQ/L								0.0000087					1

○地下水（モニタリング井戸No2）

項 目	単 位	令和元年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月9日	9月12日	10月10日	11月12日	12月12日	1月16日	2月13日	3月12日	
		4月24日	5月23日	6月17日	7月16日	8月14日	9月18日	10月21日	11月14日	12月18日	1月20日	2月18日	3月17日	
電気伝導率	mS/m	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	—
塩化物イオン	mg/L	8.0	7.8	7.8	8.0	7.7	8.1	8.0	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	—

項 目	単 位	令和元年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
						8月9日								
						8月19日								
過マンガン酸カリ消費量	mg/L					0.4								0.01
カドミウム（Cd）	mg/L					<0.0003								不検出
全シアン（CN）	mg/L					不検出								0.01
鉛（Pb）	mg/L					<0.002								0.05
六価クロム（Cr6+）	mg/L					<0.02								0.01
ヒ素（As）	mg/L					<0.005								0.0005
総水銀（T-Hg）	mg/L					<0.0005								不検出
アルキル水銀（R-Hg）	mg/L					不検出								不検出
P C B	mg/L					不検出								0.02
ジクロロメタン	mg/L					<0.002								0.002
四塩化炭素	mg/L					<0.0002								0.004
1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004								1
1,1-ジクロロエタン	mg/L					<0.002								0.006
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.0005								0.03
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006								0.01
トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								0.002
テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005								0.006
1,3-ジクロロベンゼン	mg/L					<0.0002								0.003
チウラム	mg/L					<0.0006								0.02
シマジン	mg/L					<0.0003								0.01
チオベンカルブ	mg/L					<0.002								0.01
ベンゼン	mg/L					<0.001								0.01
セレン	mg/L					<0.002								10
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					<0.01								0.8
フッ素	mg/L					<0.1								1
ホウ素（B）	mg/L					<0.02								0.05
1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								0.002
塩化ビニルモノマー	mg/L					<0.0002								0.04
1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								

項 目	単 位	令和元年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
									11月12日					
									12月9日					
ダイオキシン類	pg-TEQ/L								0.000016					1

○地下水（モニタリング井戸No3）

項 目	単 位	令和元年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月9日	9月12日	10月10日	11月12日	12月12日	1月16日	2月13日	3月12日	
		4月24日	5月23日	6月17日	7月16日	8月14日	9月18日	10月21日	11月14日	12月18日	1月20日	2月18日	3月17日	
電気伝導率	mS/m	25.0	24.0	23.0	23.0	23.0	22.0	22.0	25.0	23.0	24.0	24.0	25.0	—
塩化物イオン	mg/L	8.6	8.9	8.1	8.0	8.7	8.8	9.1	8.8	8.9	8.8	8.7	8.6	—

項 目	単 位	令和元年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
						8月9日								
						8月19日								
過マンガン酸カリ消費量	mg/L					13								
カドミウム (Cd)	mg/L					<0.0003								0.01
全シアン (CN)	mg/L					不検出								不検出
鉛 (Pb)	mg/L					<0.002								0.01
六価クロム (Cr6+)	mg/L					<0.02								0.05
ヒ素 (As)	mg/L					<0.005								0.01
総水銀 (T-Hg)	mg/L					<0.0005								0.0005
アルキル水銀 (R-Hg)	mg/L					不検出								不検出
P C B	mg/L					不検出								不検出
ジクロロメタン	mg/L					<0.002								0.02
四塩化炭素	mg/L					<0.0002								0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004								0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.002								0.02
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.0005								1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006								0.006
トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								0.03
テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005								0.01
1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0002								0.002
チウラム	mg/L					<0.0006								0.006
シマジン	mg/L					<0.0003								0.003
チオベンカルブ	mg/L					<0.002								0.02
ベンゼン	mg/L					<0.001								0.01
セレン	mg/L					<0.002								0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					0.01								10
フッ素	mg/L					<0.1								0.8
ホウ素 (B)	mg/L					<0.02								1
1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								0.05
塩化ビニルモノマー	mg/L					<0.0002								0.002
1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								0.04

項 目	単 位	令和元年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
									11月12日					
									12月9日					
ダイオキシン類	pg-TEQ/L								0.110					1

○地下水（シート下地下水）

項 目	単 位	令和元年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月9日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月12日	
		4月24日	5月23日	6月17日	7月16日	8月14日	9月18日	10月21日	11月18日	12月18日	1月20日	2月18日	3月17日	
電気伝導率	mS/m	19.0	17.0	21.0	23.0	23.0	29.0	28.0	26.0	24.0	21.0	20.0	23.0	—
塩化物イオン	mg/L	21.0	17.0	19.0	24.0	23.0	34.0	25.0	30.0	28.0	25.0	21.0	25.0	—

○放流水

項 目	単 位	令和元年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月8日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月12日	
		4月24日	5月23日	6月19日	7月18日	8月14日	9月19日	10月17日	11月21日	12月18日	1月22日	2月19日	3月18日	
水素イオン濃度（PH）	—	6.7	6.9	7.1	7.2	7.0	7.2	7.1	6.7	7.6	7.1	7.0	7.3	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	0.5	1.1	0.7	0.9	0.5	0.5	0.8	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	160
化学的酸素要求量（COD）	mg/L	5.4	6.4	5.7	4.6	4.2	4.2	5.0	1.3	3.2	5.9	7.0	6.4	180
浮遊物質（SS）	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	2	<1	200
大腸菌群数	個/cm3	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	3,000

項 目	単 位	令和元年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
						8月8日								
						8月19日								
n-ヘキサン抽出物質	mg/L					<0.5								5
フェノール類	mg/L					<0.05								5
銅(Cu)	mg/L					<0.1								3
亜鉛(Zn)	mg/L					<0.1								5
鉄(Fe)	mg/L					<0.2								10
マンガン(Mn)	mg/L					<0.1								10
クロム(T-Cr)	mg/L					<0.02								2
全窒素(T-N)	mg/L					4.8								120
全リン	mg/L					<0.05								16
大腸菌群数(平板法)	mg/L					<30								3,000.0
カドミウム(Cd)	mg/L					<0.003								0.1
全シアン(CN)	mg/L					<0.1								1.0
有機リン(O-P)	mg/L					<0.1								1.0
鉛(Pb)	mg/L					<0.01								0.1
六価クロム(Cr ⁶⁺)	mg/L					<0.02								0.5
ヒ素(As)	mg/L					<0.01								0.100
総水銀(T-Hg)	mg/L					<0.0005								0.005
アルキル水銀(R-Hg)	mg/L					不検出								検出されないこと
PCB	mg/L					<0.0005								0.003
ジクロロメタン	mg/L					<0.005								0.2
四塩化炭素	mg/L					<0.002								0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.004								0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.005								0.2
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.005								0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.005								3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.005								0.06
トリクロロエチレン	mg/L					<0.005								0.30
テトラクロロエチレン	mg/L					<0.005								0.10
1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.002								0.02
チウラム	mg/L					<0.006								0.06
シマジン	mg/L					<0.003								0.0
チオベンカルブ	mg/L					<0.02								0.2
ベンゼン	mg/L					<0.005								0.1
セレン	mg/L					<0.01								0.1
アノモニン、アノモニン化合物、重硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L					4.7								100
フッ素	mg/L					<0.5								8
ホウ素(B)	mg/L					0.27								10
1,4-ジオキサン	mgN/L					<0.05								0.5

項 目	単 位	令和元年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
						8月8日								
						9月12日								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L					0.000030								10

5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料

該当事項なし

6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ヘに基づく資料

埋立処分地施設（管理型）	令和元年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	点検年月日	4月25日	5月31日	6月26日	7月29日	8月28日	9月30日	10月30日	11月28日	12月25日	1月30日	2月28日	3月31日
	調整池 点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号トに基づく資料

埋立処分地施設（管理型）	令和元年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	点検年月日	4月25日	5月31日	6月26日	7月29日	8月28日	9月30日	10月30日	11月28日	12月25日	1月30日	2月28日	3月31日
	浸出水処理設備 点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号チに基づく資料

埋立処分地施設（管理型）	令和元年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	点検年月日	4月25日	5月31日	6月26日	7月29日	8月28日	9月30日	10月30日	11月28日	12月25日	1月30日	2月28日	3月31日
	防凍措置状況 点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

9 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料

埋立処分地施設（管理型）	測定年月日	令和2年3月31日	
	残余容量	81,242m3	
適正閉鎖最終処分場	平成20年10月29日	平成26年9月18日	平成29年5月30日
	埋立終了届受理	廃止確認完了	指定区域の公示