

令和３年度一般廃棄物処理施設 維持管理状況の公表について

(南越清掃組合 第２清掃センター)

令和３年度 ３月末現在の状況
(令和４年３月３１日)

1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の３第６項に基づく
一般廃棄物処理施設（焼却施設）維持管理状況の公表について
2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の３第６項に基づく
一般廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理状況の公表について



南越清掃組合

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく
一般廃棄物処理施設（焼却施設）維持管理状況の公表について

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号イに基づく資料

○処分した廃棄物の種類

施設名	処分した廃棄物の種類
南越清掃組合 第2清掃センター	可燃性一般廃棄物及び可燃性粗大破砕物（切断物を含む）

○処分した一般廃棄物の各月ごとの数量（焼却量）

施 設 名	単 位	令和3年										令和4年			合 計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
南越清掃組合 第2清掃センター	t	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	0.00	

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ロに基づく資料

○燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度の測定を行った位置

施設名	測定項目	測定位置
南越清掃組合 第2清掃センター	燃焼室中の燃焼ガス温度	燃焼室出口
	集じん器に流入する燃焼ガス温度	ろ過式集じん器入口
ごみ焼却施設	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ろ過式集じん器出口

○燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度の測定結果の得られた年月日

施設名	測定項目	測定結果の得られた年月日
南越清掃組合 第2清掃センター	燃焼室中の燃焼ガス温度	1ヶ月間の測定結果について、測定を行った月の翌月の1日
	集じん器に流入する燃焼ガス温度	1ヶ月間の測定結果について、測定を行った月の翌月の1日
ごみ焼却施設	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	1ヶ月間の測定結果について、測定を行った月の翌月の1日

○燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度の測定結果（1ヶ月平均値）

施設名	項 目	単 位	令和3年										令和4年			平均値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
南越清掃組合	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	0	
第2清掃センター	集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	0	
ごみ焼却施設	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	0	

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ハに基づく資料

○冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った時期

施設名	設備名	堆積したばいじんの除去を行った時期
南越清掃組合 第2清掃センター	燃焼ガス冷却設備	休止
	排ガス処理設備	休止

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ニに基づく資料

○煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度、ばい煙量又はばい煙濃度の測定に係る排ガスを採取した位置

施設名	測定項目	排ガスを採取した位置
南越清掃組合 第2清掃センター	ダイオキシン類濃度	休止
	ばい煙量又はばい煙濃度	休止

施 設 名	項 目	単 位	年 月 日 ・ 結 果 等	
南越清掃組合 第2 清掃センター ごみ焼却施設	排ガスを採取した年月日	—	—	—
	測定結果の得られた年月日	—	—	—
	ダイオキシン類濃度測定結果	ng-TEQ/Nm3	休止	休止
	基準値	ng-TEQ/Nm3	休止	休止

[illegible]

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく
一般廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理状況の公表について

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号イに基づく資料

○埋め立てた一般廃棄物の種類

施設名	埋め立てた廃棄物の種類
埋立処分地施設（管理型）	焼却灰、不燃ごみ
適正閉鎖最終処分場	焼却灰、不燃ごみ、瓦礫等（H17.7.31埋立完了） H26.9.18 福井県による廃止確認完了

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施設名	品目	単位	令和3年									令和4年			合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
埋立処分地施設（管理型）	焼却灰	t	298.37	212.11	190.62	274.51	280.75	289.58	148.87	213.83	175.37	224.29	109.87	175.97	2,594.14
	ばいじん	t	64.23	57.32	43.28	60.78	39.42	66.29	28.02	46.55	38.29	51.37	30.71	34.01	560.27
	し尿灰	t	4.58	2.87	5.26	3.74	3.39	4.98	3.10	4.14	4.08	4.72	4.76	3.90	49.52
	不燃ごみ	t	64.48	65.28	61.74	50.86	44.44	64.24	89.94	76.49	55.43	36.40	19.79	44.33	673.42
	合計	t	431.66	337.58	300.90	389.89	368.00	425.09	269.93	341.01	273.17	316.78	165.13	258.21	3,877.35

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ロに基づく資料

埋立処分地施設（管理型）	令和3年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	点検年月日	4月30日	5月28日	6月30日	7月30日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月30日	1月31日	2月28日	3月31日
	観覧点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ハに基づく資料

埋立処分地施設（管理型）	令和3年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	点検年月日	4月30日	5月28日	6月30日	7月21日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月30日	1月31日	2月28日	3月31日
	遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	保護シート破損	浸水状況監視中	浸水状況監視中	保護シート破損 部補修完了	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

※ 7月21日に処分場内の清掃作業を実施していた車両が遮水シートの保護シートを破損
未埋立箇所への遮水シートの保護シートの破損で浸出水の処分場外への漏洩は無い。
保護シートの復旧整備を順次実施する事により周辺環境影響への防止と処分場の遮水構造の修繕復旧を実施
R3.10.17：保護シートの損傷箇所の補修完了 異常なしを確認

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料

<埋立処分地施設（管理型）>

○地下水（モニタリング井戸No1）

項 目	単 位	令和3年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月8日	5月13日	6月10日	7月15日	8月19日	9月9日	10月14日	11月18日	12月9日	1月20日	2月10日	3月11日	
		4月12日	5月18日	6月17日	7月21日	8月25日	9月13日	10月19日	11月24日	12月15日	1月24日	2月18日	3月16日	
電気伝導率	mS/m	34.0	34.0	37.0	38.0	38.0	39.0	39.0	43.0	41.0	41.0	40.0	37.0	—
塩化物イオン	mg/L	17.0	17.0	19.0	19.0	20.0	20.0	20.0	22.0	21.0	21.0	20.0	18.0	—

項 目	単 位	令和3年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
								10月14日	11月18日	12月9日				
								10月27日	11月24日	12月13日				
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L							0.6						
カドミウム（Cd）	mg/L							<0.0003						0.01
全シアン（CN）	mg/L							不検出						不検出
鉛（Pb）	mg/L							<0.002	<0.002	<0.002				0.01
六価クロム（Cr6+）	mg/L							<0.02						0.05
ヒ素（As）	mg/L							<0.005						0.01
総水銀（T-Hg）	mg/L							<0.0005						0.0005
アルキル水銀（R-Hg）	mg/L							不検出						不検出
PCB	mg/L							不検出						不検出
ジクロロメタン	mg/L							<0.002						0.02
四塩化炭素	mg/L							<0.0002						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L							<0.0004						0.004
1,1-ジクロロエタン	mg/L							<0.002						0.02
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							<0.0005						1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							<0.0006						0.006
トリクロロエチレン	mg/L							<0.001						0.03
テトラクロロエチレン	mg/L							<0.0005						0.01
1,3-ジクロロベンゼン	mg/L							<0.0002						0.002
チウラム	mg/L							<0.0006						0.006
シマジン	mg/L							<0.0003						0.003
チオベンカルブ	mg/L							<0.002						0.02
ベンゼン	mg/L							<0.001						0.01
セレン	mg/L							<0.002						0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							0.13						10
フッ素	mg/L							0.1						0.8
ホウ素（B）	mg/L							0.11						1
1,1-ジオキサン	mg/L							<0.005						0.05
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	mg/L							<0.0002						0.002
1,2-ジクロロエチレン	mg/L							<0.001						0.01

項 目	単 位	令和3年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
									11月18日					
									12月13日					
ダイオキシン類	ng-TEQ/L								0.000028					1

○地下水（モニタリング井戸No2）

項 目	単 位	令和3年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月8日	5月13日	6月10日	7月15日	8月19日	9月9日	10月14日	11月18日	12月9日	1月20日	2月10日	3月11日	
		4月12日	5月18日	6月17日	7月21日	8月25日	9月13日	10月19日	11月24日	12月15日	1月24日	2月18日	3月16日	
電気伝導率	mS/m	22.0	20.0	16.0	17.0	17.0	16.0	15.0	19.0	16.0	21.0	16.0	17.0	—
塩化物イオン	mg/L	9.7	9.2	9.2	9.2	9.0	8.8	8.8	9.9	10.0	9.6	9.8	9.8	—

項 目	単 位	令和3年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
								10月14日	11月18日	12月9日				
								10月27日	11月24日	12月13日				
過マンガン酸カリ消費量	mg/L							1.6						
カドミウム（Cd）	mg/L							<0.0003						0.01
全シアン（CN）	mg/L							不検出						不検出
鉛（Pb）	mg/L							1.7	7.1	0.073				0.01
六価クロム（Cr6+）	mg/L							<0.02						0.05
ヒ素（As）	mg/L							<0.005						0.01
総水銀（T-Hg）	mg/L							<0.0005						0.0005
メチル水銀（R-Hg）	mg/L							不検出						不検出
P C B	mg/L							不検出						不検出
ジクロロメタン	mg/L							<0.002						0.02
四塩化炭素	mg/L							<0.0002						0.002
1,2-ジクロロエチン	mg/L							<0.0004						0.004
1,1-ジクロロエチン	mg/L							<0.002						0.02
1,1,1-トリクロロエチン	mg/L							<0.0005						1
1,1,2-トリクロロエチン	mg/L							<0.0006						0.006
トリクロロエチレン	mg/L							<0.001						0.03
テトラクロロエチレン	mg/L							<0.0005						0.01
1,3-ジクロロベンゼン	mg/L							<0.0002						0.002
チウラム	mg/L							<0.0006						0.006
シマジン	mg/L							<0.0003						0.003
チオベンカルブ	mg/L							<0.002						0.02
ベンゼン	mg/L							<0.001						0.01
セレン	mg/L							<0.002						0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							1.0						10
フッ素	mg/L							<0.1						0.8
ホウ素（B）	mg/L							<0.02						1
1,4-ジオキサン	mg/L							<0.005						0.05
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	mg/L							<0.0002						0.002
1,2-ジクロロエチレン	mg/L							<0.004						0.04

項 目	単 位	令和3年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
									11月18日					
									12月13日					
ダイオキシン類	pg-TEQ/L								0.00042					1

○地下水（モニタリング井戸No3）

項 目	単 位	令和3年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月8日	5月13日	6月10日	7月15日	8月19日	9月9日	10月14日	11月18日	12月9日	1月20日	2月10日	3月11日	
		4月12日	5月18日	6月17日	7月21日	8月25日	9月13日	10月19日	11月24日	12月15日	1月24日	2月18日	3月16日	
電気伝導率	mS/m	25.0	24.0	23.0	23.0	22.0	26.0	22.0	21.0	23.0	23.0	20.0	19.0	—
塩化物イオン	mg/L	9.5	8.8	8.7	7.8	7.5	8.2	9.2	9.1	8.9	9.2	9.3	9.4	—

項 目	単 位	令和3年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
								10月14日	11月18日	12月9日				
								10月27日	11月24日	12月13日				
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L							8.6						
カドミウム（Cd）	mg/L							<0.0003						0.01
全シアン（CN）	mg/L							不検出						不検出
鉛（Pb）	mg/L							0.023	6.7	0.002				0.01
六価クロム（Cr6+）	mg/L							<0.02						0.05
ヒ素（As）	mg/L							<0.005						0.01
総水銀（T-Hg）	mg/L							<0.0005						0.0005
アルキル水銀（R-Hg）	mg/L							不検出						不検出
P C B	mg/L							不検出						不検出
ジクロロメタン	mg/L							<0.002						0.02
四塩化炭素	mg/L							<0.0002						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L							<0.0004						0.004
1,1-ジクロロエタン	mg/L							<0.002						0.02
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							<0.0005						1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							<0.0006						0.006
トリクロロエチレン	mg/L							<0.001						0.03
テトラクロロエチレン	mg/L							<0.0005						0.01
1,3-ジクロロベンゼン	mg/L							<0.0002						0.002
チウラム	mg/L							<0.0006						0.006
シマジン	mg/L							<0.0003						0.003
チオベンカルブ	mg/L							<0.002						0.02
ベンゼン	mg/L							<0.001						0.01
セレン	mg/L							<0.002						0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							0.01						10
フッ素	mg/L							<0.1						0.8
ホウ素（B）	mg/L							<0.02						1
1,4-ジオキサン	mg/L							<0.005						0.05
クロロエレン（塩化ビニルモノマー）	mg/L							<0.0002						0.002
1,2-ジクロロエチレン	mg/L							<0.004						0.04

項 目	単 位	令和3年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
									11月18日					
									12月13日					
ダイオキシン類	ng-TEQ/L								0.11					1

○地下水（シート下地下水）

項 目	単 位	令和3年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月8日	5月13日	6月10日	7月15日	8月19日	9月9日	10月14日	11月18日	12月9日	1月20日	2月10日	3月11日	
		4月12日	5月18日	6月17日	7月21日	8月25日	9月13日	10月19日	11月24日	12月15日	1月24日	2月18日	3月16日	
電気伝導率	mS/m	19.0	18.0	19.0	19.0	30.0	21.0	22.0	25.0	23.0	27.0	32.0	35.0	—
塩化物イオン	mg/L	20.0	19.0	20.0	19.0	24.0	20.0	22.0	22.0	22.0	40.0	56.0	60.0	—

○放流水

項 目	単 位	令和3年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月8日	5月13日	6月10日	7月15日	8月19日	9月9日	10月14日	11月18日	12月9日	1月20日	2月10日	3月11日	
		4月12日	5月18日	6月17日	7月21日	8月25日	9月13日	10月19日	11月21日	12月15日	1月26日	2月17日	3月16日	
水素イオン濃度（PH）	—	7.1	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.9	6.8	5.8～8.6
生物学的酸素要求量（BOD）	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	1.2	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	160
化学的酸素要求量（COD）	mg/L	5.5	5.3	5.4	4.1	4.8	5.8	4.7	4.7	7.3	13.0	10.0	10.0	160
浮遊物質（SS）	mg/L	1.0	1.0	2.0	<1	<1	<1	<1	1.0	<1	2.0	<1	<1	200
大腸菌群数	個/cm3	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	3,000

項 目	単 位	令和3年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月8日	5月13日	6月10日	7月15日	8月19日	9月9日	10月14日	11月18日	12月9日	1月20日	2月10日	3月11日	
		4月12日	5月18日	6月17日	7月21日	8月25日	9月13日	10月19日	11月21日	12月15日	1月26日	2月18日	3月16日	
電気伝導率	mS/m	530	510	570	600	660	750	640	760	1,100	1,600	1,500	1700	—
塩化物イオン	mg/L	1,500	1,300	1,500	1,600	1,700	2,200	1,800	2,200	3,300	5,200	4,700	5,700	—

項 目	単 位	令和3年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
								10月14日						
								10月27日						
n-ヘキサン抽出物質	mg/L							<0.5						5
フェノール類	mg/L							<0.05						5
銅(Cu)	mg/L							<0.1						3
亜鉛(Zn)	mg/L							<0.1						2
鉄(Fe)	mg/L							<0.2						10
マンガン(Mn)	mg/L							<0.1						10
クロム(T-Cr)	mg/L							<0.02						2
全窒素(T-N)	mg/L							4.7						120
全リン	mg/L							<0.05						16
大腸菌群数(平板法)	mg/L							<30						3,000
カドミウム(Cd)	mg/L							<0.003						0.03
全シアン(CN)	mg/L							<0.1						1.0
有機リン(O-P)	mg/L							<0.1						1.0
鉛(Pb)	mg/L							<0.01						0.1
六価クロム(Cr ⁶⁺)	mg/L							<0.02						0.5
ヒ素(As)	mg/L							<0.01						0.100
総水銀(T-Hg)	mg/L							<0.0005						0.005
アルキル水銀(R-Hg)	mg/L							不検出						検出されないこと
PCB	mg/L							<0.0005						0.003
ジクロロメタン	mg/L							<0.005						0.2
四塩化炭素	mg/L							<0.002						0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L							<0.004						0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L							<0.005						1.0
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							<0.005						0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							<0.005						3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							<0.005						0.06
トリクロロエチレン	mg/L							<0.005						0.10
テトラクロロエチレン	mg/L							<0.005						0.10
1,3-ジクロロプロペン	mg/L							<0.002						0.02
チウラム	mg/L							<0.006						0.06
シマジン	mg/L							<0.003						0.03
チオベンカルブ	mg/L							<0.02						0.2
ベンゼン	mg/L							<0.005						0.1
セレン	mg/L							<0.01						0.1
アミン、アンモニウム化合物、亜硫酸化合物及び硫酸化合物	mg/L							4.2						100
フッ素	mg/L							<0.5						8
ホウ素(B)	mg/L							0.26						10
1,1-ジオキシサン	mg/L							<0.05						0.5

項 目	単 位	令和3年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基 準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
								10月14日						
								11月5日						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L							0.0						10

5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料

該当事項なし

6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ヘに基づく資料

埋立処分施設（管理型）	令和3年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	点検年月日	4月30日	5月28日	6月30日	7月30日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日
	調整池 点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号トに基づく資料

埋立処分施設（管理型）	令和3年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	点検年月日	4月30日	5月28日	6月30日	7月30日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日
	浸出水処理設備 点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号チに基づく資料

埋立処分施設（管理型）	令和3年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	点検年月日	4月30日	5月28日	6月30日	7月30日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日
	防凍措置状況 点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

9 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料

埋立処分施設（管理型）	測定年月日	令和4年3月30日	
	残余容量	74,438m3	
適正閉鎖最終処分場	平成20年10月29日	平成26年9月18日	平成29年5月30日
	埋立終了届受理	廃止確認完了	指定区域の公示